

Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
8081 Zámoly, Kossuth u. 43.



Szám: Z/840-16/2025.

Jegyzőkönyv
Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Határozatok:

- 139/2025. (VIII.18.)** a képviselő-testület 2025. augusztus 18. napi rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről
- 140/2025. (VIII.18.)** a Zámoly belterület 320 helyrajzi számú, a természetben 8081 Zámoly, Petőfi utca 51. szám alatti ingatlan elektromos áram mérőhely kialakítására érkezett árajánlat elfogadásáról

Jegyzőkönyv

**Készült: Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025.
augusztus 18-án 8:07 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.**

Az ülés helye: Zámoly Község Önkormányzatának Tanácskozóterme

Jelen vannak:

Sallai Mihály	polgármester
Tanárki Gábor	alpolgármester
Nagyné Méhes Mónika	képviselő
Szabó Sándor	képviselő
Takács József	képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Nagy Erzsébet Andrea	jegyző
--------------------------	--------

Jegyzőkönyvvezető:

Őriné Gaál Szandra	titkársági ügyintéző
--------------------	----------------------

Igazoltan távol:

Váczi Máté	képviselő
Weimper Zoltán	képviselő

Sallai Mihály polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait és Jegyző asszonyt. A képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését 8:07 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület összehívása szabályszerűen történt. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 7 fő képviselő közül 5 fő jelen van. Váczi Máté és Weimper Zoltán képviselők előzetesen jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt venni, igazoltan vannak távol. A napirendi pontra a következő javaslatot teszi:

Napirendi pont:

1. Csoóri Sándor szülőházának áramellátásához szükséges mérőhely kialakítására érkezett árajánlat megtárgyalása

Előterjesztő: Sallai Mihály polgármester

Kéri a képviselő-testület szavazását a napirendi pontra tett javaslatának elfogadásáról.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2025. (VIII.18.) határozata**

**a képviselő-testület 2025. augusztus 18. napi rendkívüli nyílt ülésének
napirendjéről**

Napirendi pont:

1. Csoóri Sándor szülőházának áramellátásához szükséges mérőhely kialakítására érkezett árajánlat megtárgyalása

Előterjesztő: Sallai Mihály polgármester

Napirendi pont megtárgyalása:

1. Csoóri Sándor szülőházának áramellátásához szükséges mérőhely kialakítására érkezett árajánlat megtárgyalása

Előterjesztő: Sallai Mihály polgármester

Sallai Mihály polgármester: Abban a tudatban voltak, hogy Csoóri Sándor szülőházában nincs áramellátás, mely az ingatlancsere, illetve az adásvételi szerződésekben is rögzítésre került. Mindezek ellenére később kiderült, hogy van. Kiderült, hogy fázis van, csak nulla nincs vélhetően a nulla szál szakadása miatt, ezért kihívta az E.ON hibaelhárítóit, akik életveszélyesnek nyilvánították és teljesen feszültségmentesítették az ingatlant. Az volt a terv, hogy majd a kivitelezésbe belefér, hogy villanyt telepítsenek, de az időbe nem fér bele, mert olyan lassan megy a közbeszerzés. Árajánlatot kért 1x32 amperre Hoffart Istvántól, a Hoff-Vill Villanyszerelési Bt. ügyvezetőjétől. Nem elég az 1x32

amper, viszont ez az, amit ad az E.ON és alanyi jogon jár, csak a villanyszerelőt és a telepítést kell kifizetni. A kivitelezés kétféle módon lehetséges. Az egyik az, hogy a jelenlegivel megegyező módon az épület falán kerüljön elhelyezésre az új mérőóra szekrény légkábellel, a másik, hogy földkábellel bekötött, udvarra telepített mérőpont kerüljön kialakításra. A tervezők mondták, hogy a légkábel egy emlékházon nem illendő. A különbség az, hogy légkábel esetében kihúznak kettő szál kábelt, az egyik a fázis, a másik a nulla, földelést veszik a földből földelőszondáról és utána azt nem lehet 3 fázisúra bővíteni, mert ahhoz ki kell cserélni a mérőóra szekrényt és a kábelezést is. A földkábelnél viszont behúzzák az öt szál kábelt és igaz, hogy egy fázisú órát tesznek, de ha valaki akar 3 fázisút, akkor a kábelek bent vannak, csak órát cserélnek. A kettő között van néhány 10.000 forintos eltérés, úgyhogy mindenképpen javasolná a bruttó 611.657,- Ft összegű árajánlat szerinti földkábeles mérőóra szekrény telepítést. Ezt még augusztusban meg kell tenni mert az E.ON elosztói engedélyköteles szabályzatainak szeptember 1-jei várható változásai akadályoznák a kivitelezést. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Takács József képviselő: Lehetett volna más lehetőségeket is alkalmazni. A földkábel és a légkábel között a szekrényen van a hangsúly. Az a kérdés, hogy a későbbiek folyamán a pályázati forrásból kell majd növelni az amper? Egyébként biztos, hogy 3 fázis kell.

Sallai Mihály polgármester: Majd a beruházó dönti el, nem az önkormányzat. Most legyen megcsinálva minden és jogilag legyen rendben minden, mert nagy nehezen most sikerült az MVM-mel aláíratni a szerződést.

Tanárki Gábor alpolgármester: Csak az jutott eszébe, hogy a kivitelezés részénél egyeztetve lett-e, hogy nem-e lesz probléma, hogy nincs elegendő amper?

Sallai Mihály polgármester: Most jogilag tegyük rendbe, hogy legyen villany. Aztán a kivitelező kér az E.ON-tól ideiglenes lekötést. Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Sallai Mihály polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a Csoóri Sándor szülőházának áramellátásához szükséges mérőhely kialakítására érkezett, határozat-tervezet szerinti árajánlat elfogadásáról. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2025. (VIII.18.) határozata**

**a Zámoly belterület 320 helyrajzi számú, a természetben 8081 Zámoly,
Petőfi utca 51. szám alatti ingatlan elektromos áram mérőhely
kialakítására érkezett árajánlat elfogadásáról**

1. Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zámoly Község Önkormányzata tulajdonában lévő Zámoly belterület 320 helyrajzi számú, a természetben 8081 Zámoly, Petőfi utca 51. szám alatti, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan elektromos áram mérőhely kialakítására és mérőhely szabványosítására a HOFF-VILL Bt-től (székhely: 8053 Bodajk, József Attila utca 12., képviseli: Hoffart István ügyvezető, cégjegyzékszám: 07-06-013602, adószám: 22203854-2-07) érkezett árajánlatokat megismerte.
2. A képviselő-testület a HOFF-VILL Bt. 000019/2025 sorszámu, Csoóri Sándor szülőház földkábeles mérőhely kialakításra vonatkozó, 481.620,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 611.657,- Ft, azaz hatszáztizenegyezer-hatszázötvenhét forint összegű ajánlatát elfogadja.
3. A képviselő-testület megbízza Sallai Mihály polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
4. A képviselő-testület megbízza Sallai Mihály polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Sallai Mihály polgármester

Az ülésen több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Sallai Mihály polgármester 8:17 órakor a rendkívüli nyílt ülést bezárta.

K. m. f.


Sallai Mihály
polgármester




Dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző